

Exempel på skogsgata med sidoområde. för 2st ledningar sambyggda i horisontalplan portalstolpar

utbredningen på sidoområdet är svår att avgöra då det står i direkt förhållande till höjden på faslinan vid den aktuella platsen.

Högre stolpar = mindre sidoområde

Endast träd som riskerar att komma närmare än 1,5m från faslinan behöver tas ned, dessa ersätts per träd och tillfälle.

