

Ungefärligt utförande för planerade
luftledningsstolpar 130 kV Triplex 910

Avstånd mellan ytterfaser ca 10m

Vattenfall bef,
130kV

ca 30-40m

Bef, skogsgata 40m

Nytt intrång ca20m

Total bredd för båda ledningarna ca 60m

